

## SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE BASILICATA



Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana

**U. O. C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione**

Direttore: Dott. Antonio Martemucci

Via Montescaglioso – 75100 Matera Tel.: 0835-253602 Fax: 0835-253651 cell. 3295832680

e-mail: [AMartemucci@asmbasilicata.it](mailto:AMartemucci@asmbasilicata.it) PEC: [asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it](mailto:asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it)

**Matera, 24.04.2018**

**Prot. N. 20180024640**

**del 24.04.2018**

**Sig. Sindaco Comune di Policoro  
c/o Municipio**

**Sig. Sindaco Comune di Bernalda  
c/o Municipio**

**Sig. Sindaco Comune di Montescaglioso  
c/o Municipio**

**Sig. Sindaco Comune di Scanzano J.  
C/o Municipio**

**Acquedotto Lucano  
Potenza**

**e p c Sig. Sindaco Comune di Nova Siri  
c/o Municipio**

**ARPA Basilicata  
via della Fisica n. 18 Potenza**

**EGRIB  
Viale del Basento, 122, Potenza**

**Direttore Dipartimento di Prevenzione  
ASL della provincia di Taranto  
Responsabile Ginosa Marina**

**Acquedotto Pugliese  
Via Cognetti – Bari**

**Regione Basilicata  
Dipartimento Politiche della Persona Ufficio  
Veterinario e Igiene degli Alimenti  
Potenza**

**Direttore SIAN  
SEDE**

**OGGETTO: rientro nei limiti del D.Lgs n.31 del 02.02.2001 - parametro trialommetani serbatoi Acinapura – Scanzano Jonico - Demanio Campagnolo Basso.**

Preso atto della PEC ARPAB del 24.04.2018, allegata alla presente, relativa al rientro dei valori consentiti dalla norma del parametro trialommetani totali nei serbatoi di:

- Acinapura di Policoro;
- Cittadino di Scanzano Jonico;
- Demanio Campagnolo basso;

preso atto della e-mail rif. Prot. 17616/2018 della direzione tecnica di Acquedotto Lucano relativa alle operazioni di by pass eseguita sul serbatoio di Pane e Vino e Demanio Campagnolo Alto, il cui utilizzo sarà consentito esclusivamente solo a seguito di esiti analitici favorevoli;

**si propone** ai Sig. Sindaci, **la revoca** dell'ordinanza n. 26 del 21.04.2018 del Comune di Bernalda, dell'ordinanza n.5332 del 17.04.2018 del Comune di Policoro, dell'ordinanza n.30 del 20.04.2018 del Comune di Montescaglioso e dell'ordinanza n.45 del 19.04.2018 del Comune di Scanzano Jonico di divieto ad uso potabile dell'acqua servita dal serbatoio di Acinapura, dal serbatoio cittadino di Scanzano Jonico e dal serbatoio di Demanio Campagnolo Basso.

Al sig. Sindaco del Comune di Nova Siri, poiché le operazioni correttive adottate da Acquedotto Lucano sul serbatoio di c.da Fattore sono terminate in data odierna, si comunica che gli eventuali provvedimenti consequenziali ai campionamenti eseguiti nella mattinata odierna, saranno resi noti non appena perverranno a questa U.O.C.

Si rende noto altresì, che anche nella mattinata odierna sono stati effettuati campionamenti su tutti i serbatoi interessati dall'innalzamento del parametro THM totali.

**Il Responsabile del Procedimento  
Il Dirigente Medico Dott. Rocco Eletto**

Da "PEC CRR" <ufficiocrr@pec.arpab.it>

A "uo.prev.salute.umana.matera@pec.asmbasilicata.it" <uo.prev.salute.umana.matera@pec.asmbasilicata.it>

Cc "'sian.matera'" <sian.matera@pec.asmbasilicata.it>

Data martedì 24 aprile 2018 - 12:08

**I: ARPAB: Protocollo 2018-0006772 del 24/04/2018 - Comunicazione esiti analici**

---

Si trasmette in allegato la nota pec del Laboratorio Strumentale ARPAB di Potenza, Prot. N. 2018-0006772 del 24/04/2018, con l'anticipazione degli esiti analitici (*relativi al parametro Trialometani totale*) sui campioni di acque potabili prelevati e consegnati da codesto Servizio ieri pomeriggio, 23 aprile 2018.

Saluti

Il Dirigente ad interim – Ufficio Risorse Idriche c/o Dip. Prov MT - **A.R.P.A.B.**

*Dr.ssa Carmela P. Fortunato*

Dirigente Ufficio Centro Regionale Radioattività (C.R.R.) - A.R.P.A.B.

c/o Dipartimento Provinciale di Matera

Via dei Mestieri n. 43 – Zona Paip 1

75100 MATERA

Tel. 0835 225415; Fax 0835 225409

e-mail: [carmela.fortunato@arpab.it](mailto:carmela.fortunato@arpab.it)

---

**Allegato(i)**

Message.txt (122 Kb)



Prot. acquisito telematicamente  
Potenza, 24 Aprile 2018

Alla c.a

**Dott.ssa C. Fortunato**  
**Ufficio Risorse Idriche**  
**Dipartimento Prov. di Matera**  
**SEDE**

**Dott. R. Eletto**  
**U.O. Igiene degli Alimenti e**  
**della Nutrizione**  
**Dipartimento di Prevenzione Collettiva**  
**della Salute Umana**  
**ASM – Matera**  
**Via Montescaglioso – MATERA**

**Oggetto:** Comunicazione esiti analitici ricerca Trialometani.

Nella tabella seguente sono riportati i risultati delle determinazioni analitiche eseguite presso questo Laboratorio per la ricerca del parametro Trialometani nei campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati nei seguenti punti :

<b>Etichetta campione</b>	<b>Data prelievo</b>	<b>Valore di parametro (µg/l)</b>
LIMS1273 – Uscita Serbatoio loc. Acina Pura Policoro (MT)	23/04/2018	21
LIMS 1274 – Uscita Serbatoio Scansano Ionico (MT)	23/04/2018	23
LIMS 1275 – Uscita Serbatoio demanio Campagnolo basso Bernalda (MT)	23/04/2018	29
LIMS 1276 – Uscita Serbatoio Acina Pura Vasca Sinistra lavata.	23/04/2018	24

**Ufficio Laboratorio Strumentale**

Dirigente dott. Bruno Bove tel. 0971656253 e-mail: bruno.bove@arpab.it

ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F.0131826076- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083-e-mail: arpab@tin.it



Il valore previsto dal D. Lgs. n.31/2001 per il parametro: "Triometani-Totale" è  
30 µg/l .  
Tanto si comunica per quanto di competenza.

Il Dirigente  
del Laboratorio Chimico Strumentale  
Dott. Bruno Bove



Data:  
2018.04.24  
11:08:27  
+02'00'