

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE BASILICATA



Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana

U. O. C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Direttore: Dott. Antonio Martemucci

Via Montescaglioso – 75100 Matera Tel.: 0835-253602 Fax: 0835-253651 cell. 3295832680

e-mail: AMartemucci@asmbasilicata.it PEC: asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it

PEC

Matera, 12.05.2018

**Acquedotto Lucano
Potenza**

E p.c.

**Sig. Sindaco Comune di Policoro
C/o Municipio**

**Sig. Sindaco Comune di Nova Siri
C/o Municipio**

**EGRIB
Viale del Basento, 122, Potenza**

**Regione Basilicata
Dipartimento Politiche della Persona
Ufficio Veterinario e Igiene degli
Alimenti
Potenza**

ARPAB Potenza


**Direttore SIAN
SEDE**

OGGETTO: superamento limiti triometani comunicazione esiti analitici- Serbatoi c.da Fattore di Nova Siri – Acinapura e Pane e Vino di Policoro.

In allegato, si trasmettono gli esiti analitici relativi al parametro triometani totali eseguiti sui campioni di acqua potabile prelevati in data 12.05.2018

Ad Acquedotto Lucano si rinnova quanto già comunicato nella progressa PEC di questa U.O.C. del 10.05.2018 ed alla luce degli esiti analitici odierni, è invitato ad implementare le azioni correttive ordinarie e straordinarie.

**Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente Medico Dott. Rocco Eletto**



Da "PEC Laboratorio Strumentale" <laboratoriostrumentale@pec.arpab.it>

A "ufficiocrr@pec.arpab.it" <ufficiocrr@pec.arpab.it>, "uo.prev.salute.umana.matera@pec.asmbasilicata.it" <uo.prev.salute.umana.matera@pec.asmbasilicata.it>

Data sabato 12 maggio 2018 - 21:04

ARPAB: Protocollo 2018-0007905 del 12/05/2018 - comunicazione esiti trialometani



Mail priva di virus. www.avast.com

Allegato(i)

Fortunato Martemucci Comunicazione esiti analiti trialometani 12 maggio 2018.pdf (84 Kb)
Segnatura.xml (2 Kb)



Prot. acquisito telematicamente
Potenza, 12 Maggio 2018

Alla c.a

**Dott.ssa C. Fortunato
Ufficio Risorse Idriche
Dipartimento Prov. di Matera
SEDE**

**Dott. A. Martemucci
U.O. Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione
Dipartimento di Prevenzione Collettiva
della Salute Umana
ASM – Matera
Via Montescaglioso – MATERA**

Oggetto: Comunicazione esiti analitici ricerca Trialometani.

Nella tabella seguente sono riportati i risultati delle determinazioni analitiche eseguite presso questo Laboratorio per la ricerca del parametro Trialometani nei campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati nei seguenti punti :

Etichetta campione	Data prelievo	Valore di parametro (µg/l)
Verbale ASM 156 – Uscita Serbatoio 10000 Nova Siri (MT)	12/05/2018	38
Verbale ASM 157 – Uscita Serbatoio loc. Acina Pura Policoro (MT)	12/05/2018	41
Verbale ASM 158 — Uscita Serbatoio Pane e Vino Policoro (MT)	12/05/2018	38
Verbale ASM 159 – Uscita Serbatoio cittadino Scanzano Ionico (MT)	12/05/2018	27

Il valore previsto dal D. Lgs. n.31/2001 per il parametro: “Trialometani-Totale” è 30 µg/l.
Tanto si comunica per quanto di competenza.

Il Dirigente
del Laboratorio Chimico Strumentale
Dott. Bruno Bove



Data:
2018.05.12
20:53:19 +02'00'

Ufficio Laboratorio Strumentale

Dirigente dott. Bruno Bove tel. 0971656253 e-mail: bruno.bove@arpab.it
ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F.0131826076- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083-e-mail: arpab@tin.it