



acquedottolucano

Acquedotto Lucano S.p.A.
Via Pasquale Grippo - 85100 Potenza
tel. 0971.392.111 - fax 0971.392.600
www.acquedottolucano.it

Reg. Impr. di Potenza
C.F. e P.IVA 01522200763
REA C.C.I.A.A. PZ n° 115622
Cap. Soc. i.v. € 21.573.764,00

Potenza, 17 LUG. 2018

Dott. A. Martemucci
U.O.C. A.S.M. Igiene Alimenti e Nutrizione
Matera
AMartemucci@asmbasilicata.it
uo.prev.salute.umana.matera@pec.asmbasilicata.it

Dott. R. Eletto
U.O.C. A.S.M. Igiene Alimenti e Nutrizione
Matera
asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it

Al Sindaco
Comune di Policoro (MT)
protocollo@pec.policoro.gov.it

Al Sindaco
Comune di Pisticci (MT)
Comune.pisticci@cert.ruparsbasilicata.it

Al Sindaco
Comune di Bernalda (MT)
Comunebernalda@pcert.postecert.it.it

Prot.n.22496 /2018

Ns. rif. /18
Si prega di citare sempre nella risposta

Oggetto: campionamenti THM 16 luglio 2018 - comunicazioni

La seguente per comunicare i valori del solo parametro THM totali relativi ai campionamenti congiunti ASM del 16 luglio 2018 riservandoci di trasmettere, non appena completi, i rapporti di prova dei prelievi interni e congiunti ASM della scrivente Società e del laboratorio SCA di Marconia :

- Policoro - serbatoio Acina pura - partenza – rapporto di prova n.2032/2018 THM 23 µg/l
- Pisticci Marconia - serbatoio 4 Caselle - partenza – rapporto di prova n.2034/2018 THM 21 µg/l
- Bernalda - serbatoio Demanio Campagnolo Basso - partenza - rapporto di prova n.2036/2018 THM 13,5 µg/l



acquedottolucano

I valori sono conformi al valore di parametro previsti dal D.lgs 31/2001 .

Distinti saluti

Area Tecnica

Il Direttore

Raffaele Palletieri